

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर

पत्रांक:- 2545/1अवन

ओ 2153अनपु

दिनांक: 09/08/2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
शाहजहाँपुर।

13/8/24

2928
20/8/24

विषय:- विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-शून्य-13/बेसिक शिक्षा/2024-25 दिनांक 24.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिनांक 25.07.2024 को हरिप्यारी विद्या मंदिर ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा शाहजहाँपुर का स्थलीय निरीक्षण सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण में संलग्न प्रारूप पर जांच आख्या (चेकलिस्ट) एवं फोटोग्राफ संलग्न कर आपकी आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
शाहजहाँपुर

दिनांक: / / 2023

पत्रांक:- /

प्रतिलिपि:-

1- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
शाहजहाँपुर

BSA
21/8/24

नेशनल बिल्डिंग कोड का जांच आख्या प्रपत्र

1. मान्यता हेतु विद्यालय का नाम:- हरिष्वासी विद्या मंदिर
2. विद्यालय का पूर्ण पता:- हथौड़ा बुजुर्ग विकास क्षेत्र-भावलखेड़ा
3. विकास क्षेत्र का नाम:- शाहजहाँपुर
4. जांच रिपोर्ट लगाने की निरीक्षण तिथि:- 25.07.2024

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर (नेशनल बिल्डिंग कोड) व अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट (संयुक्त जांच आख्या प्रपत्र)

(क) तीन मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल+द्वितीय तल) भवनों हेतु चेक लिस्ट

क्र० संख्या	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	संयुक्त जांच आख्या
1	2	3
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला ?	(भूतल+प्रथम तल)
2	भवन हेतु भूमि का क्षेत्रफल	4800 Sqm
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है ?	हां
4	क्या भवन का ओरिएण्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हां
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हां
6	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हां
7	क्या भवन की छत की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट से बनी हैं ?	हां
8	क्या भवन की दीवारें/छतों में क्रैक है ?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.30 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.2 मी०) है ?	हां
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (ग्राउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है	हां
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हां
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हां

क्र० संख्या	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	संयुक्त जांच आख्या
1	2	3
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.05 मी० एवं ऊंचाई 2.05 मी०) है ?	हां
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 150 सेमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा साइजर 150 मिमी० है ?	हां
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ?	हां
16	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है ?	नहीं
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ?	हां

उपरोक्त चेक लिस्ट के बिन्दुओं की जांच कर जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विद्यालय के फोटो संलग्न करें)

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
शाहजहाँपुर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
शाहजहाँपुर